

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KLIMATYZACJI

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, tj. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości, wyrażonej w złotych, kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie; ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz sali narad w Warmińsko-Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie zgodnie z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) i na zasadach określonych w załączniku nr 3 (wzór umowy).

II. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wymaga się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał samodzielnie pomiarów i oględzin na miejscu wykonania prac tj. w WMBPP w Olsztynie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przed rozpoczęciem realizacji wymagane będzie przedłożenie dokumentacji technicznej (projektowej) montażu urządzeń klimatyzacyjnych do akceptacji zamawiającego.
4. Po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.
5. Montaż klimatyzacji nie może zakłócać pracy biura.
6. W ofercie prosimy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, również takie jak dojazd do miejsca realizacji zamówienia, wykonanie prac budowlanych w tym obróbki po przebicjach w ścianach.

III. Kryteria i sposób oceny ofert:

1. Doświadczenie zawodowe: Udokumentowanie należycie wykonanych minimum dwóch usług tożsamyh z przedmiotem zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia: 10 %
3. Cena ofertowa (cenę ofertową stanowi wynagrodzenie brutto wykonawcy, które uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia): 80%
4. Gwarancja - 10%
5. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, obliczoną dla poszczególnych kryteriów, według wzoru:

$$\frac{X_{\text{MIN.}}}{X_{\text{B}}} \times 100 \times \text{waga kryterium w \%}$$

gdzie: X_{MIN} – wartość najniższa, X_{B} - wartość badana

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2).
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn z dopiskiem „Dostawa, montaż i serwis klimatyzacji w pomieszczeniach Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl.
3. Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 30.05.2019 r. do godziny 10⁰⁰.
4. Po wyborze oferty zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy/wykonania zamówienia: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Uziello telefon 89 537 65 16 w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, email: kasia.uziello@wmbpp.olsztyn.pl

VII. Warunki płatności

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót
2. Płatność za wykonanie usługi nastąpi jednorazowo przelewem na konto Wykonawcy po wystawieniu faktury.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- 3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy
- 4) Załącznik nr 4 - Plan pomieszczeń

DYREKTOR
Anna Łukaszewicz-Parzkowska

WMBPP.NP.221.9.KU.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i sali narad w Warmińsko-Mazurskim Biurze Planowania przestrzennego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b.

1. Zakres prac obejmuje:
 - 1) dostawę i montaż fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) jednostek klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz sali narad, składających się z 9 szt. jednostek zewnętrznych oraz 9 szt. jednostek wewnętrznych ściennych,
 - 2) rozruch i sprawdzenie poprawności działania zamontowanych jednostek klimatyzacji,
 - 3) wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych wszystkich zainstalowanych klimatyzatorów - w terminach umożliwiających utrzymanie ciągłości gwarancji, min. 2 razy w roku.
 2. Charakterystyka pomieszczeń, w których będą zamontowane klimatyzatory:
 - 1) strona wschodnia
 - pokój biurowy nr 1 - pow. użytkowa m^2 - 26,53
 - pokój biurowy nr 1A - pow. użytkowa m^2 - 26,54
 - pokój biurowy nr 1B - pow. użytkowa m^2 - 12,52
 - pokój biurowy nr 2 - pow. użytkowa m^2 - 25,28
 - sala narad - pow. użytkowa m^2 - 40,97
 - 2) strona zachodnia
 - pokój biurowy nr 5 - pow. użytkowa m^2 - 28,83
 - pokój biurowy nr 6 - pow. użytkowa m^2 - 14,41
 - pokój biurowy nr 7 - pow. użytkowa m^2 - 14,25
 - pokój biurowy nr 8 - pow. użytkowa m^2 - 13,66
- Wysokość pomieszczeń 3,5 m.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć urządzenia o parametrach takich samych lub lepszych od opisanych poniżej. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać wszystkie parametry oferowanych urządzeń. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do spełnienia przez zaoferowane urządzenie równoważne wymaganych przez Zamawiającego parametrów udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli w ocenie Zamawiającego urządzenia zaoferowane jako równoważne nie będą spełniały warunku równoważności, Zamawiający będzie miał prawo wymagać urządzeń spełniających ten warunek.
 4. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE i Atest Higieniczny PZH.
 5. Wszystkie urządzenia jednego producenta.
 6. Parametry techniczne klimatyzatorów:
 - 1) Pomieszczenia biurowe 1B, 6, 7, 8
 - a) klimatyzator ścienny typu SPLIT - 4 kpl.;
 - b) wydajność chłodnicza jednostki wewnętrznej do pomieszczeń - 2.5 kW (0,9-3,2 kW);
 - c) ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej na najwyższym biegu - 40 dB;
 - d) ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej na najniższym biegu - 20 dB;
 - e) wskaźnik SEER dla jednostki nie mniejszy niż 7,4;
 - f) klasa efektywności w trybie chłodzenia nie niższa niż A++;
 - g) czynnik chłodniczy R32;
 - h) moc elektryczna na chłodzeniu 0,63 kW;
 - i) minimum 4 biegi pracy wentylatora jednostki wewnętrznej;
 - j) gwarancja producenta minimum 60 miesięcy.
 - 2) Pomieszczenia biurowe 1, 1A, 2, 5
 - a) klimatyzator ścienny typu SPLIT - 4 kpl.;
 - b) wydajność chłodnicza jednostki wewnętrznej do pomieszczeń - 3.4 kW (0,9-3,9 kW);
 - c) ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej na najwyższym biegu - 40 dB;
 - d) ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej na najniższym biegu - 20 dB;
 - e) wskaźnik SEER dla jednostki nie mniejszy niż 7,3;

- f) klasa efektywności w trybie chłodzenia nie niższa niż A++;
 - g) czynnik chłodniczy R32;
 - h) moc elektryczna na chłodzeniu 0,93 kW;
 - i) minimum 4 biegi pracy wentylatora jednostki wewnętrznej;
 - j) gwarancja producenta minimum 60 miesięcy.
- 3) Sala narad
- a) klimatyzator ścienny typu SPLIT - 1 kpl.;
 - b) wydajność chłodnicza jednostki wewnętrznej do pomieszczeń – 5.2 kW (0,9-5,5 kW);
 - c) ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej na najwyższym biegu – 47 dB;
 - d) ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej na najniższym biegu – 35 dB;
 - e) wskaźnik SEER dla jednostki nie mniejszy niż 7,2;
 - f) klasa efektywności w trybie chłodzenia nie niższa niż A++;
 - g) czynnik chłodniczy R32;
 - h) moc elektryczna na chłodzeniu 1,68 kW;
 - i) minimum 4 biegi pracy wentylatora jednostki wewnętrznej;
 - j) gwarancja producenta minimum 60 miesięcy.

DYREKTOR

Anna Łukaszczyk-Paczkońska